

УТВЕРЖДАЮ

ВРИО главного инженера
филиала «Москвгаипротрубопровод»

А.А. Федотов

« ____ » _____ 2016 г.

№ п/п	Запрашиваемые данные	Кол-во	Технические характеристики, данные
1	Наименование и адрес предприятия-заказчика	-	АО "Гипротрубопровод" 119334, г. Москва, ул. Вавилова, дом 24, корпус 1
2	Наименование и адрес предприятия-грузополучателя	-	Филиал «Москвгаипротрубопровод, ИНН 7710022410, КПП 772843002, ОКПО 00148406 Адрес: 119334, г.Москва, ул.Вавилова, д.24, корп. 1. Контактное лицо: Мирзоханов Александр Игорьевич, тел. 8(495)950-87-51 доб. 01-44
3	Общие сведения		
3.1	Наименование оборудования		Кондиционер Daikin FAQ/RR или эквивалент
3.2	Назначение оборудования		Охлаждение воздуха в помещении серверной
3.3	Место установки оборудования		Помещение серверной
4	Технические характеристики		
4.1	Тип	-	Настенная сплит-система
4.2	Основные режимы	-	Только охлаждение
4.3	Обслуживаемая площадь	м2	52,00
4.4	Мощность охлаждения	кВт	10
4.5	Потребляемая мощность	кВт	3,56
4.6	Уровень шума (мин.) (внутренний блок/наружный макс)	дБ (А)	41/53
4.7	Уровень шума (макс.) (внутренний блок/наружный макс)	дБ (А)	45/53
4.8	Напряжение питания	В/ф/Гц	220-240/1/50
4.9	Диаметр труб (жидкость) (внутренний блок/напругный блок)	мм	9,5 (3/8")
4.10	Диаметр труб (газ) (внутренний блок/напругный блок)	мм	15,9 (5/8")
4.11	Максимальная длина трубопроводов/перепад высот между блоками	м	70/30

Кондиционер

План ТПР и КР на 2016 год, раздел 9 «Приобретение оборудования, не требующего монтажа»

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал		Мирзоханов А.И.				Филиал «Москвгаипротрубопровод»	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Кусакин Н.Е.					Стадия	1	2
Нач.отдела		Мирзоханов А.И.							
						ОЛ-01-МГТП-АХС-Москва-2016-9			

№ п/п	Запрашиваемые данные	Кол-во	Технические характеристики, данные
4.12	Диапазон рабочих температур. охл.		Минус 30 / плюс 46
4.13	Габариты ВхШхГ (внутренний блок)	мм	360x1570x200
4.14	Габариты ВхШхГ (наружный блок)	мм	1170x900x320
4.15	Вес (внутренний/наружный)	кг	26/102
5	Комплект поставки	-	1. Внешний блок. 2. Внутренний блок. 3. Пульт управления проводной. 4. Блок согласования работы кондиционера. 5. Адаптер с соединительным кабелем (длина 5 м) для внешнего управления внутренним блоком от согласователя работы кондиционеров. 6. Низкотемпературный комплект для обеспечения работы кондиционера при температуре наружного воздуха до минус 30°С. 7. Дренажная помпа с напором не менее 3 м.в.с
6	Документация	-	Руководство по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон, паспорт
7	Доставка (входит в стоимость оборудования)	-	Автотранспортом, силами и средствами поставщика

Согласовано в АО «Гипротрубопровод»:

ВРИО начальника
административно-хозяйственного
управления

/ О.К. Жаринов /

Начальник отдела системного
администрирования и
телекоммуникаций

/ С.В. Бушуев /

ВРИО
начальника отдела эксплуатации
зданий и серверного
обслуживания

/ Н.Е. Кусакин /

Начальник отдела материально –
технического обеспечения

/ А.Г. Константинов /

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	Инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ОЛ-01-МГТП-АХС-Москва-2016-9

Лист

2